

REGIONE SICILIANA



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la L.R. n. 64 del 18 luglio 1950 - Istituzione in Sicilia dell'Istituto Regionale della Vite e del Vino - e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 35 della L.R. n. 2 dell'8 febbraio 2007 relativo al riconoscimento di questo Istituto quale Ente di Ricerca della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. 8/2000, la L.R. 10/2000, la L.R. 4/2003, la L.R. 17/04 e la L.R. 19/2005;
- VISTE** le delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 107 del 1 ottobre 2009 e n. 3 del 22 gennaio 2010 con le quali è stato approvato il Regolamento di Organizzazione;
- VISTA** la L.R. n. 25 del 24 novembre 2011;
- VISTA** la delibera commissariale n. 9 del 19 luglio 2016 relativa alla nomina della Dott. Vincenzo Cusumano quale Dirigente Generale dell'Ente;
- VISTO** il contratto individuale di lavoro del Direttore Generale dell'Istituto sottoscritto dal Dott. Vincenzo Cusumano quale Direttore Generale dell'Ente,
- VISTO** il DDS n. 1905/2018 dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea- Dipartimento regionale dell'agricoltura- Servizio 2, dove viene autorizzata la gestione provvisoria dell'IRVO fino al 30/09/2018 per il pagamento di spese fisse e obbligatorie ed indifferibili;
- CONSIDERATO** che i condizionatori di alcune stanze della sede IRVO di Palermo e in modo specifico le n. 14, 19 e 29 situate al primo piano di via Pipitone Federico n. 8 Palermo sono mal funzionanti;
- VISTA** la nota prot. n. 7991/D-cons. del 06/09/2018 relativa alla richiesta di sopralluogo alla ditta Seat di A. Parisi, via T. Marcellini, 7 Palermo ,ditta che attualmente svolge il lavoro di manutenzione presso le sedi IRVO di Palermo e di Marsala;
- CONSIDERATO** che detta ditta ha l'esclusiva della manutenzione per le provincie di Palermo e di Trapani per quanto riguarda i climatizzatori AERMEC ;
- VISTI** gli esiti del sopralluogo della ditta Prot. n. 8040-8041-e 8042 del 07/09/2018 che , dopo aver visionato i condizionatori mal funzionanti , accertavano la perdita di gas in due e il bisogno della sostituzione del compressore in uno;
- CONSIDERATO** che il costo del compressore è equivalente al costo di un condizionatore nuovo completo con caratteristiche analoghe e di minor consumo di energia elettrica;
- VISTI** i preventivi della ditta SEAT, prot. n. 8165-8166-8167 del 12/09/2018, che per effettuare tale fornitura e riparazione, offre l'importo di € 1.525,00 iva compresa;
- CONSIDERATA** la congruità delle offerte e la necessità di garantire al personale adeguate condizioni di lavoro;
- CONSIDERATO** necessario impegnare la somma € 1.525,00 sul cap. 59 denominato "manutenzione, riparazione e adattamento locali e relativi impianti" della gestione autorizzata dell'Ente 2018 per il pagamento dei lavori specificate in narrativa e della fornitura di un condizionatore nuovo ;

DECRETA

- Art. 1- **Impegnare** la somma di € 1.525,00 compreso di IVA, sul Cap. 59 – “manutenzione, riparazione e adattamento locali e relativi impianti” per il pagamento dei lavori da effettuare ai condizionatori malfunzionanti rientranti nella gestione autorizzata 2018 ;
- Art. 2- **Liquidare** la somma di € 1.525,00 a favore della ditta SEAT snc di A. Parisi via T.Marcellini7 -- Palermo, (Cod. Cred. N. 9200)
- Art. 3- **Trasmettere** i dati e documenti, relativi all’affidamento dell’incarico di cui al presente decreto, al responsabile tecnico del Sito Istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on-line.



IL DIRETTORE GENERALE
Vincenzo Cusumano

- **Si attesta che per l’adozione del presente provvedimento sono state osservate tutte le procedure previste dalle specifiche normative di settore e delle disposizioni interne con acquisizione delle relative certificazioni/dichiarazioni ove previste, nonché gli obblighi di pubblicazione.**

IL Dirigente Ufficio Direzione
Dott. Dario Di Bernardi

- **Si attesta che il controllo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi della vigente normativa e di cui ai D. lgs 118 e 123/2011, è stato effettuato con esito positivo.**

Il Responsabile U.O. Contabilità in Data.....